

Kosten ohne Förderung

	Vorschlag 1		Vergleichsvariante A	Vergleichsvariante C		
	Kreishaus und Hoptbühl 5-7 Nahwärmeverbund	Christy-Brown-Schule mit CO2 Wärmepumpe und ohne PV	Nahwärmeverbund mit Heizzentrale	Kreishaus	Hoptbühl 5-7	Christy-Brown-Schule mit CO2 Wärmepumpe und ohne PV
Kesselanlage Öl/Gas			322.490,00 €	246.925,00 €		
Umbau Heizungshydraulik		131.405,00 €	131.405,00 €			131.405,00 €
Kesselanlage Gas	182.070,00 €	166.005,00 €			46.886,00 €	166.005,00 €
BHKW	213.010,00 €		216.580,00 €	216.580,00 €		
Heizzentrale mit Nahwärmeleitung	600.000,00 €		1.180.480,00 €			
Pelletsanlage	241.094,00 €		241.094,00 €			
CO2 Wärmepumpe		81.342,45 €			81.342,45 €	81.342,45 €
Nahwärmeleitungen	139.230,00 €					
PV Anlage				9.500,00 €	59.500,00 €	
NK	343.851,00 €	94.688,11 €	523.012,25 €	118.251,25 €	46.932,11 €	94.688,11 €
Gesamtkosten der Variante	1.719.255,00 €	473.440,50 €	2.615.061,25 €	591.256,25 €	234.660,56 €	473.440,56 €